

UPS LIEBERT® GXT5™ 8-10 KVA I, 230 V DE ENTRADA, 230 V DE SALIDA GXT5-8000/10KIRT5UXL



Guía de instalación rápida



Gracias por su compra reciente de un UPS de Vertiv. Valoramos que nos haya elegido y estamos seguros de que su nuevo producto le proporcionará muchos años de potencia ininterrumpible a su equipo conectado. Junto con la compra de este producto, debería también echar un vistazo a la línea completa de racks, PDU, soluciones térmicas, conmutadores KVM y consolas serie de Vertiv. Vertiv también ofrece una amplia gama de servicios y garantías ampliadas. Si necesita cualquier tipo de ayuda, no dude en contactar con Vertiv o con uno de nuestros distribuidores o representantes locales. Estamos a su servicio.

Esperamos sinceramente que siga eligiendo Vertiv para todas sus necesidades de infraestructura futuras.

El equipo Vertiv

IMPORTANTE: Antes de instalar, conectar al suministro o utilizar el UPS Liebert GXT5, consulte la hoja de declaraciones regulatorias y de seguridad. Para obtener información detallada sobre la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la solución de problemas, consulte la Guía del usuario de GXT5 correspondiente a su modelo, disponible en www.Vertiv.com.

INSTALACIÓN

1. Inspección del UPS


Inspeccione el UPS para detectar signos de daños evidentes. Si hay daños visibles, no continúe y llame a nuestra línea de soporte de garantía al 1-800-222-5877, opción de menú 3, o envíe un correo electrónico a microups.warranty@vertiv.com.

2. Elección de la ubicación

Instale el UPS en un entorno de temperatura controlada que no tenga contaminantes corrosivos ni conductivos. Evite los lugares cercanos a fuentes de calor o agua y la exposición a la luz solar directa.

Para una ventilación adecuada, deje un espacio libre de aproximadamente diez centímetros a cada lado del UPS.

PANEL TRASERO DEL GXT5-8000/10KIRT5UXL



UPS GXT5

N.º	Descripción
1	Puerto Liebert® IntelliSlot™
2	Conectores de comunicación del bloque de terminales/contacto seco
3	Puerto USB
4	Puerto RS-485: Se utiliza para los sensores de temperatura externa
5	Puerto RS-232: Se utiliza para CLI
6	Conector de desconexión remota de emergencia (REPO)
7	Puerto de conexión paralela (modelos de 10 kVA solo)
8	Conector del gabinete de la batería externo
9	Receptáculos de salida C19 (3)
10	Disyuntores de salida (3)
11	Receptáculos de salida C19 programables
12	Receptáculos de salida C13 programables
13	Disyuntores de salida programables (2)
14	Disyuntor de salida
15	Disyuntor de bypass de mantenimiento
16	Entrada de cable para E/S cableadas
17	Disyuntor de entrada

La toma de entrada debe estar en un lugar cercano y de fácil acceso.

3. Instalación del UPS

El UPS y los gabinetes de la batería externos opcionales pueden instalarse en una configuración de torre o rack.

- Para la instalación en torre, monte y fije los pies de soporte de la torre y los espaciadores.
- Para la instalación en rack:
 1. Retire las baterías internas del UPS, para que pueda trasladarse al rack más fácilmente.
 2. Acople los mangos en el UPS.
 3. Instale el kit de rieles en el rack.

NOTA: Alinee el estante del kit del rack con el número U del rack para conseguir la alineación correcta.

4. Instale el UPS en el rack.
5. Afiance los mangos en el rack.

Tras montar el UPS, vuelva a instalar las baterías internas.

CONEXIONES


6. Conexión del gabinete de la batería externo (opcional)

Los gabinetes de la batería externos (EBC) permiten un tiempo de funcionamiento más prolongado de los dispositivos conectados. Consulte la Guía del usuario de GXT5 para seleccionar la cantidad y el modelo adecuados para sus aplicaciones y su modelo GXT5.

- Compruebe que el disyuntor del EBC esté en la posición “Off” (Apagado).
- Conecte un extremo del cable proporcionado con el EBC al conector de la batería y al puerto de detección del UPS (bloque de terminales 3), y el otro extremo al conector de la batería y al puerto de detección del EBC. Si planea conectar más de un EBC,

Conexiones del UPS GXT5™ al gabinete de la batería externo


Se muestra el modelo GXT5-8000/10KIRT5UXX



CABLEADO

Disyuntor externo recomendado	63 A
Tamaño de cable recomendado (todos los cables)	6 AWG (16 mm²) Cable de cobre 75 °C
Cable máximo aceptado por el bloque de terminales	6 AWG (16 mm²)
Par de apriete del bloque de terminales	2,26 Nm

Instalación del UPS



conecte un extremo del cable de la batería externa al segundo conjunto de conectores del gabinete de la batería y luego conecte el otro extremo al siguiente gabinete de la batería.

7. Conexión de la entrada de CA

Consulte la tabla de cableado anterior para conocer la protección contra sobrecorriente recomendada. Consulte la figura ubicada en la esquina superior derecha para ver las conexiones del bloque de terminales. Conecte la unidad a una fuente de potencia de entrada que tenga una protección adecuada por medio de un disyuntor, según los códigos eléctricos nacionales y locales.

NOTA: Deje cargar las baterías al menos 8 horas antes del primer uso para garantizar un tiempo de reserva adecuado. Las baterías se cargan cuando el UPS está conectado a una entrada de CA, sin importar si el UPS está encendido o apagado.

ENCENDIDO DEL UPS

NOTA: No encienda el UPS hasta que haya finalizado la instalación, un ingeniero autorizado ponga en servicio el sistema y los disyuntores de la entrada externa estén cerrados.

1. Asegúrese de que el interruptor de bypass de mantenimiento esté en la posición "OFF" (Apagado) abierta y que la protección esté firme en su lugar.
2. Asegúrese de que el conector REPO en la parte posterior de la unidad tenga un puente entre los pines 1-2, o bien que esté cableado correctamente a un circuito de apagado de emergencia (normalmente cerrado).
3. Asegúrese de que el disyuntor que suministra alimentación al UPS esté cerrado, y cierre el disyuntor de entrada y el

Conexiones del bloque de terminales

L	N		L	N		L	L	N	
Salida			Bypass			Entrada			

Panel de operación y visualización



disyuntor de bypass en la parte posterior del UPS.

4. Si es necesario, use la pantalla LCD o una computadora conectada para realizar los ajustes requeridos (para ver los ajustes de configuración, consulte la Guía del usuario).
5. Cierre todos los disyuntores de salida en la parte posterior del UPS (o en un tablero de paneles externo, si se utiliza).
6. Si se incluyen gabinetes de la batería externos, cierre los disyuntores ubicados en la parte posterior de cada gabinete.
7. Para encender el UPS con el panel de operación y visualización (consulte la

ilustración anterior), mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca el cuadro de diálogo de confirmación. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar "YES" (SI) y, a continuación, pulse Enter (Entrar).

NOTA: Durante el funcionamiento, es posible que el UPS emita una alarma acústica cuando se suministra alimentación a los receptáculos de salida. Puede presionar la tecla Esc durante 2 segundos para silenciar esta alarma.



Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Vertiv, visite www.Vertiv.com.

© 2020 Vertiv Group Corp. Todos los derechos reservados. Vertiv™ y el logotipo de Vertiv son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Vertiv Group Corp. Todos los demás nombres o logotipos mencionados son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Si bien se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud e integridad de la información incluida en el presente documento, Vertiv Group Corp. no asume ninguna responsabilidad, y rechaza toda responsabilidad legal, por los daños y perjuicios resultantes del uso de esta información, o por cualquier error u omisión cometidos. Las especificaciones, descuentos y demás ofertas promocionales están sujetos a posibles cambios a entera discreción previo aviso de Vertiv.

